

-качество воды холодного водоснабжения не соответствует санитарным требованиям по бактериологическим показателям ("Вода питьевая, распределительная сеть" отобранная на пищеблоке не соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателю Общие колиформные бактерии, при санитарной норме отсутствие, фактически 0,3 бактерий в 100 мл).

Главный государственный санитарный врач
в городе Каменске-Уральском, Каменском районе,
Сухолюжском и Богдановичском районах



С.А.Фефилов